

Результаты  
бактериологического исследования (испытания)  
регистрационный номер лаборатории –1274  
Код образца (пробы): 4375.18.1.19.12

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018 – 01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ / 100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ / 100 мл	


Дополнительные сведения: количество исследований – 2

Дата проведения исследований (испытаний) с 03.12.2019г по 06.12.2019г  
Дата выдачи результатов: 06.12.2019г

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Термостат ТС-1/80 СПУ № 341433113240021 2017г	№ 51518	Протокол № 3	06.05.2019г	06.05.2021г
Термостат ТВ – 80 № 241433112440024 2015г	№ 2	Протокол №1	06.05.2019г	06.05.2021г

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Панькова Т.И.	

лист : 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая,  
39а, стр.2\*  
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая,  
39а, стр.2\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

**№ Ш00002336 от 09 декабря 2019г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая

**НД на продукцию, срок годности (при наличии):** -

**Изготовитель:** -  
(наименование, фактический адрес, страна)

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** -

**Объем партии:** - **Количество образца на объекте:** -

**Дата и время отбора пробы (образца):** 03.12.2019 12:30 **Дата и время доставки пробы (образца):** 03.12.2019 15:30

**Количество переданных единиц для испытаний (вес):** 0,5л

**Внешний вид образца при доставке, упаковка:** стерильная стеклянная лабораторная посуда

**Код пробы (образца)** 4375.18.1.19.12

**Цель исследований, основание:** Вх. №70-20/45-2019 от 03 июня 2019г. (Заявление №45/111 от 03.06.2019г.)  
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

**Наименование заказчика, его адрес:** КР МУП "Комремстройхоз" Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13В, 7008006430/1047000390073

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
КР МУП "Комремстройхоз" Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13В  
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

**Место отбора пробы (образца):** в/колонка (распред.сеть) Томская область, Кожевниковский район, с. Муллова, ул. Центральная, 22  
(наименование объекта, адрес)

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" (пп.4-8, Приложение А), Акт отбора проб (образцов) №07303121904

**Условия транспортировки:** сумка-термос, t +4С

**Условия хранения:** соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца


**Дополнительные сведения:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)

**Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:**

  
(подпись)

О.В. Богданова  
(Ф.И.О)

**Лицо, ответственное за оформление протокола:**

  
(подпись)

А.В. Задорная  
(Ф.И.О)

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;  
\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу